

Manaus, 05 de junho de 2023.

**Ofício circular nº 17/2023 – CPL/CIGÁS.**

**(Referente ao Edital Pregão Eletrônico nº 06/2023 – CPL/CIGÁS).**

Senhores Licitantes,

Em resposta ao Pedido de Esclarecimento recebido por esta Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS, referente ao **Pregão Eletrônico nº 06/2023 – CPL/CIGÁS** e consubstanciado nos esclarecimentos prestados no Despacho n. 043/2023 emitido pela - Gerência de Engenharia - GEENG, informamos que:

**Dos questionamentos e esclarecimentos:**

No intuito de apresentar nossa melhor proposta, atendendo às expectativas técnicas e comerciais da CIGÁS quanto às características dos equipamentos solicitados, vimos por meio desta, solicitar os seguintes esclarecimentos: Na cotação solicitada ET-0000-000-CIG-432-001, Tabela 4 – Especificações para válvulas reguladoras de pressão com válvula de bloqueio por sobre pressão integrada. Item PCV OPSO - 4 é solicitado manômetro fundo de escala 16 bar diâmetro 60 mm na entrada da PCV OPSO.

**1. Perguntou-se:** As informações (print abaixo) contidas no portal, como material, diâmetro etc., não condizem com as informações referenciadas na ET-0000-000-CIG-432-001. Partindo deste princípio, entendemos que devemos considerar somente as informações citadas na ET-0000-000-CIG-432-001. Favor confirmar o nosso entendimento.

▪ **Itens de Material**

**1 - VÁLVULA**

VÁLVULA, MATERIAL BRONZE, TIPO REGULADORA PRESSÃO, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KVP 22 7/8 DANFOSS

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 16

Unidade de fornecimento: Unidade

**2 - VÁLVULA**

VÁLVULA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO REGULADORA PRESSÃO, BITOLA 3/4 POL, APLICAÇÃO CONEXÃO PNEUMÁTICA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FILTRO, MANÔMETRO REGULADOR COM TRAVA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: Unidade

**3 - VÁLVULA**

VÁLVULA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO REGULADORA PRESSÃO, BITOLA 1/4 POL, APLICAÇÃO CONEXÃO PNEUMÁTICA, TIPO FIXAÇÃO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FILTRO, MANÔMETRO REGULADOR COM TRAVA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 18

Unidade de fornecimento: Unidade

**Resposta:** O entendimento está correto, deve ser considerado somente o descrito na ET-0000-000-CIG-432-001.

**2. Perguntou-se:** Estamos entendendo que o tipo de válvula reguladora de pressão (AUTO OPERADA ou PILOTO OPERADA) deverá ser determinado pelo fornecedor para cada caso. Favor confirmar o nosso entendimento.

**Resposta:** O entendimento **não está correto**, deve ser considerado o valor do parâmetro **Tomada de Impulso**, sendo “**interna**” para válvula auto operada e “**externa**” para válvula piloto operada.

**3. Perguntou-se:** Estamos entendendo que a aquisição das 64 válvulas reguladoras será de forma TOTAL, ou seja, de forma única. Favor confirmar o nosso entendimento.

**Resposta:** Como critério de julgamento das propostas é **MENOR PREÇO POR ITEM**, para cada contrato será emitida uma única ordem de fornecimento solicitando a quantidade total de cada item.

**4. Perguntou-se:** Solicitamos confirmar “sem restrição” para as Dimensões Máximas para as Válvulas Reguladoras do referido Pregão Eletrônico.

**Resposta:** Os modelos solicitados neste Pregão são PCV-1, PCV OPSO-1 e PCV OPSO-4, conforme indicado no item 3.2 do termo de referência 02/2023. Para estes modelos as dimensões máximas estão indicadas nas tabelas 3 e 4 da ET-0000-000-CIG-432-001 (ver parâmetro ‘**Dimensões máximas**’).

**5. Perguntou-se:** Solicitamos confirmar a possibilidade das Válvulas Reguladoras (PCV OPSO-1 e PCV OPSO-4) serem fornecidas FLANGEADAS.

**Resposta:** Possibilidade não confirmada.

Informamos que essas respostas estarão disponíveis no endereço eletrônico da CIGÁS e se tornarão parte integrante do Edital e seus anexos.

Por fim, como o presente expediente não acrescenta novas informações e exigências ao Edital e nem afeta a formulação da proposta de preços, a data designada para abertura do certame permanecerá inalterada.

Atenciosamente,

**AMANDA DOS SANTOS SERRÃO**  
Pregoeira Suplente da Companhia de Gás do Amazonas – CPL/CIGÁS