

Manaus, 21 de novembro de 2022.

**Ofício circular n° 40/2022 – CPL/CIGÁS.**

**(Referente ao Edital Pregão Eletrônico n° 28/2022 – CPL/CIGÁS).**

Senhores Licitantes,

Este Comitê diante do pedido de esclarecimento apresentado, referente ao Pregão Eletrônico n° 28/2022 – CPL/CIGÁS, informa:

Dos questionamentos e esclarecimentos:

**Pergunta 01:** “ Analisando a documentação técnica do Edital, estamos entendendo que as Estações modelo M1 e M2, deverão ser fornecidas com um único módulo de regulagem, composto por um filtro, uma válvula reguladora de pressão com shutt-off incorporado, válvulas de esferas para vent e instrumentação, carretel ajuste de comprimento para substituição da reguladora. O outro tramo deverá possuir flange cego na entrada e na saída para futura instalação de um segundo módulo de regulagem.

Nosso entendimento está correto? ”

**Reposta 01:** Não, as estações **padrão M1 e M2** indicadas nos **itens 1 a 5** da Tabela 1 do **item 3.2** do Termo de Referência 046/2022 devem ser fornecidas com um único módulo de regulagem, contudo, no outro tramo, além do flange cego, deve ser montada uma **válvula esfera de espera**, conforme indicado no **item 7.1** da Especificação Técnica **ET-0000-000-CIG-456-002**.

**Pergunta 02:** Analisando a documentação técnica do Edital, estamos entendendo que as Estações modelo M1 e M2, deverão ser fornecidas com junta de isolamento elétrico na entrada e na saída das Estações. Nosso entendimento está correto? ”

**Reposta 02:** Devem ser fornecidas junta de isolamento elétrico entre flanges para proteção contra descargas elétricas e centelhador isolante, conforme **item 7.1** e **item 7.6** da Especificação Técnica ET-0000-000-CIG-456-002.



Informamos que essas respostas estarão disponíveis no endereço eletrônico da CIGÁS e se tornarão parte integrante do Edital e seus anexos.

Atenciosamente,

**DANIEL SILVA DOS SANTOS**

Pregoeiro da Companhia de Gás do Amazonas – CPL/CIGÁS