

Manaus, 18 de fevereiro de 2021.

**Ofício Circular nº 10/2021 – CPL/CIGÁS.
(Referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº 05/2021 – CPL/CIGÁS).**

Senhores Licitantes,

Este Comitê motivado no Despacho nº 001 e 002/2021 - GEENG/CIGÁS, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2021 – CPL/CIGÁS, esclarece que:

1. “A contratante disponibiliza espaço pré-definido para instalação de uma antena satelital de 16m² no ponto A?”

Resposta: informo que será disponibilizada a planta baixa da sede da CIGÁS, no *sítio* desta Companhia (Anexo do ofício circular nº 10/2021), onde está determinada uma área em que é possível fazer a instalação da antena satelital.

2. “Referente a instalação da antena no ponto A, a licitante gostaria de questionar a distância entre a antena e o datacenter(sala de equipamento do contratante)”.

Resposta: informo que será disponibilizada a planta baixa da sede da CIGÁS, no *sítio* desta Companhia (Anexo do ofício circular nº 10/2021) onde contém a informação da distância em metros entre a área para instalação do equipamento e o datacenter.

3. “Favor nos informar a distância prevista para realizar a interligação com a rede interna do Centro de Operações”.

Resposta: a distância a ser considerada é de 15 metros.

4. “Favor nos informar a distância prevista para realizar interligação com o switch industrial existente”.

Resposta: a distância a ser considerada é de 30 metros.

5. “A EMED Azulão está localizada no município de Silves –AM, dentro das instalações do cliente ENEVA, a cerca de 316 km de Manaus por via terrestre. Considerando o acesso à EMED Azulão, nosso entendimento é que o tempo de deslocamento de Manaus até a EMED Azulão não seja contabilizado no tempo de reparo. Favor confirmar o nosso entendimento”.

Resposta: esse entendimento não procede, o tempo de atendimento começa a contar a partir do registro da ocorrência.



6. “Conter dispositivos de proteção contra Surtos (DPS) quando aplicável, em todos os instrumentos e dispositivos eletrônicos que fazem parte do sistema de comunicação”.

Resposta: sim, será necessário instalar dispositivos de proteção contra surtos elétricos (DPS) em todos os instrumentos e dispositivos que fazem parte do sistema de coleta e transmissão de dados, isso inclui, interligações elétricas e interligações de dados. Exemplo cabo coaxial, cabo de ethernet e cabos de potência.

7. “A licitante gostaria de questionar se o protetor de surto é somente para a parte elétrica ou também para os cabos de sinal que originados da antena”.

Resposta: os equipamentos de proteção contra surtos elétricos (DPS) devem ser instalados em todos os cabos.

8. “Levando em consideração a situação crítica de Covid 19 no Estado do Amazonas, a licitante gostaria de solicitar a prorrogação do prazo de entrega, tendo em vista que precisaremos, dentro do prazo, importar os equipamentos e envia-los para o local de entrega. Sendo assim, seria possível a extensão para 90 (noventa) dias?”

Resposta: a data poderá ser prorrogada por igual período mediante justificativa, desde que avaliada e aprovada pela CIGÁS.

Informamos que este aviso estará disponível no endereço eletrônico da CIGÁS e se tornará parte integrante do Edital e seus anexos.

Por fim, como o presente expediente não altera as exigências do Edital e nem afeta a formulação da proposta de preços, a data designada para abertura do certame permanecerá inalterada.

Atenciosamente,



Márcia Campelo da Silva
Pregoeira da CIGÁS

NOTAS
1. MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.

LISTA DE MATERIAL

- ALVENARIA
- DIVISÓRIA DIVULUX
- PILAR / VIDA ESTRUTURAL
- CERCA (ÁREA DE ARMAZENAGEM)
- PILAR METÁLICO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PROF.	RESP.	DATA
15	AVANÇADA PLANTAS	11/03/16	MAIOR	ANDERSON	JOÃO SALOMÃO	04/08/08
16	RELAÇÃO DE MATERIAIS DE CONCRETO	24/02/17	MAIOR	ANDERSON	JOÃO SALOMÃO	04/08/08
17	RELAÇÃO DA OFICINA 4 E 5 NO ALMOXARFADO	03/01/17	MAIOR	ANDERSON	JOÃO SALOMÃO	04/08/08
18	ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO QUADRO DE ÁREAS	19/07/16	MAIOR	ANDERSON	JOÃO SALOMÃO	04/08/08
19	ATUALIZAÇÃO DA NOVA RESEÇÃO E NOVO LAYOUT DE SETORES	29/08/16	MAIOR	ANDERSON	JOÃO SALOMÃO	04/08/08
20	RELAÇÃO DA NOVA OFICINA 5 E 6 COM O PISO DE ENFERMAGEM	03/02/16	MAIOR	ANDERSON	JOÃO SALOMÃO	04/08/08
21	ESQUISA MEZANINO 1, 2 E PORTAS DE EMERGÊNCIA	29/06/15	MAIOR	ANDERSON	JOÃO SALOMÃO	04/08/08
22	ADRELAÇÃO DE ALETORES E PORTAS DE EMERGÊNCIA	26/06/15	MAIOR	ANDERSON	JOÃO SALOMÃO	04/08/08
23	ASBULT - AMPLIAÇÃO DE SALAS	09/06/15	MAIOR	ANDERSON	JOÃO SALOMÃO	04/08/08
24	ADRESCIDO OFICINA DE MANUTENÇÃO	21/10/13	MAIOR	ANDERSON	JOÃO SALOMÃO	04/08/08
25	ASBULT	20/06/13	MAIOR	ANDERSON	JOÃO SALOMÃO	04/08/08
26	ADRELAÇÃO DE AMBIENTES	09/05/13	MAIOR	ANDERSON	JOÃO SALOMÃO	04/08/08
27	ADRESCIDO CIRCULAÇÃO PARA BANHEIRO	26/04/13	MAIOR	ANDERSON	JOÃO SALOMÃO	04/08/08
28	ADRESCIDO RESERVA TÉCNICA	17/04/13	MAIOR	ANDERSON	JOÃO SALOMÃO	04/08/08
29	ATENDIMENTO COMBUSTÍVEIS DIRETORES	16/04/13	MAIOR	ANDERSON	JOÃO SALOMÃO	04/08/08
30	GERAL	15/04/13	MAIOR	ANDERSON	JOÃO SALOMÃO	04/08/08
31	GERAL	11/04/13	MAIOR	ANDERSON	JOÃO SALOMÃO	04/08/08
32	GERAL	09/04/13	MAIOR	ANDERSON	JOÃO SALOMÃO	04/08/08
33	GERAL	04/04/13	MAIOR	ANDERSON	JOÃO SALOMÃO	04/08/08
34	EMISSÃO	27/03/13	MAIOR	ANDERSON	JOÃO SALOMÃO	04/08/08
35	DESENO	27/03/13	MAIOR	ANDERSON	JOÃO SALOMÃO	04/08/08
36	DESENO	27/03/13	MAIOR	ANDERSON	JOÃO SALOMÃO	04/08/08

CLIENTE
CIGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS

EMPREENHAMENTO
SEDE CIGÁS


INDICADA
MANAUS

TÍTULO
PLANTA BAIXA SEDE/ESTACIONAMENTO/GUARITA
NOVA SEDE CIGÁS
AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS, 6100 - FLORES

PROJ. GEENG **EXEC.** MARCIO **DESENHO** ANDERSON **PROJ.** JOÃO SALOMÃO

INDICADA **DESENHO** **PROJ.** **PROJ.**

DATA 27/03/13 **DE-000-0000-CIG-150-001**



Área 16m²
A distancia aproximada da área para o data center é de 110 metros.

PLANTA BAIXA SEDE/ESTACIONAMENTO/GUARITA
ESC. 1/20